

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	Гипермаркет Магнит	ПС 110 кВ Городская	Л-42 Гипермаркет	ОП	5		0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0
23	ООО "Ф-Групп"	ПС 110 кВ Водозабор	Л-27 ТРЦ	ОП	20		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0
24	Квартал В-6, В-7	ПС 110 кВ Городская	Л-40	ОП	20		1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	0
Итого по ООО «Волгодонская городская электрическая сеть»					до 5 минут, в том числе:	9,71	11,41	11,41	11,41	11,41	11,41	11,41	11,41	11,41	11,41	52
					ДУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					ОП	9,71	11,41	11,41	11,41	11,41	11,41	11,41	11,41	11,41	11,41	
					до 20 минут, в том числе:	9,71	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	50
					ДУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					ОП	9,71	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	
					Всего	9,71	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	50
					ДУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					ОП	9,71	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	
					ДД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					ОВБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0.92 (-17,8°C)

Главный инженер
ООО "ВГЭС"



В.П. Мельников