


СОГЛАСОВАНО
Министр промышленности
и энергетики
Ростовской области

 А.В. Савельев
"18" 09 2025 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор
Филиала АО «СО ЕЭС»
Ростовское РДУ

 А.А. Кириченко
"20" 08 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО "Волгодонская городская
электрическая сеть"


 А.М. Милосердов
"13" 08 2025 г.

ГРАФИК
ограничения режима потребления электрической мощности на 2025/2026 гг.
по ООО "Волгодонская городская электрическая сеть" на территории Ростовской области

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	МУП ГПТ	ПС 110 кВ Городская	0,050	0,054	0,059	0,063	0,068	0,072	0,076	0,081	0,085	0,090
2	Микрорайон В-1	ПС 110 кВ Городская	0,429	0,468	0,507	0,546	0,585	0,624	0,663	0,702	0,741	0,780
3	Микрорайон В-2	ПС 110 кВ Городская	0,193	0,210	0,228	0,245	0,263	0,280	0,298	0,315	0,333	0,350
4	Микрорайон В-5, Б	ПС 110 кВ Городская	1,265	1,380	1,495	1,610	1,725	1,840	1,955	2,070	2,185	2,300
5	Микрорайон В-3	ПС 110 кВ Городская	0,699	0,762	0,826	0,889	0,953	1,016	1,080	1,143	1,207	1,270
6	Микрорайон В-4	ПС 110 кВ Городская	0,605	0,660	0,715	0,770	0,825	0,880	0,935	0,990	1,045	1,100
7	Микрорайон Гор. Больницы №3	ПС 110 кВ Городская	0,094	0,102	0,111	0,119	0,128	0,136	0,145	0,153	0,162	0,170
8	Микрорайон В-С	ПС 110 кВ Городская	0,347	0,378	0,410	0,441	0,473	0,504	0,535	0,567	0,598	0,630
9	Квартал А	ПС 110 кВ Водозабор	0,391	0,426	0,462	0,497	0,533	0,568	0,603	0,639	0,674	0,710
Итого по ООО "Волгодонская городская электрическая сеть"			4,070	4,440	4,810	5,180	5,550	5,920	6,290	6,660	7,030	7,400

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-17,8°С)

Главный инженер
ООО "ВГЭС"



В.П. Мельников